



دعوة عطاء رقم (ش أ/ ٣/ ٢٠٢٠)

عطاء توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء " توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك بالفئة الرابعة والخامسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٥٠) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق ،آخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٠ .

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر ونصف ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٠ ، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٠ الساعة الثانية عشر ظهراً .

أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



دعوة عطاء رقم (ش أ/ ٣/ ٢٠٢٠)

عطاء توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء " توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك بالفئة الرابعة والخامسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٥٠) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق ،آخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ .

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الحادية عشر ونصف ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٥ ، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٥ الساعة الثانية عشر ظهراً .

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٨٠٠) دينار ،على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
 ٢. شهادة تصنيف مقاولين سارية المفعول.
 ٣. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
 ٤. الالتزام بتقديم براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.
 ٥. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
 ٦. الالتزام الكامل بينود نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ ..
 ٧. يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء مع التوقيع والختم على كل وثيقة بما فيها الكتالوجات.
- * أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،

وزير العدل



وَأَرَادَ الْعَزَّازُ

المواصفات والكميات لعطاء توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت

في المباني التابعة لوزارة العدل

الرقم	وصف العمل	وحدة الكيل بالعدد	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p>الشروط الخاصة:</p> <ul style="list-style-type: none">- ضرورة تقديم كتالوجات مطابقة عند الدراسة الفنية.- عدم تقديم أكثر من بديل للمواصفات المرفقه.- عدم تقديم أكثر من عرض سعر للبند الواحد.- السعر يشمل أي إضافة لأطوال المواسير النحاسية اللازمة للتركيب.- السعر يشمل أي إضافة لأطوال التمديدات الكهربائية وجميع القطع الكهربائية المطلوبة لانجاز العمل حسب المواصفات.- يتم تنفيذ الأعمال حسب الطلبات للمباني بشكل منفرد أو مجتمعه وبموافقة خطيه من مديرية الابنيه.- مدة التوريد ١٤ يوم من تاريخ الطلب من مديرية الابنيه- السعر يشمل التوريد والتركيب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.- تحديد اسم الشركة الصانعة والموديل وبلد المنشأ- تكون الإحالة على أساس الأرخص المطابق / ارخص المطابق / الأنسب- السعر يشمل الرسوم وجميع الضرائب والرسوم الجمركية كافة						
الرقم	وصف العمل	وحدة الكيل بالعدد	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p>تقديم وتركيب وفحص وموازنة وتشغيل وحدات تكييف (تبريد وتبريد) من المنفصل (WALL TYPE) (INERTOR) وتكون الوحدات شامله للأجزاء التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">- وحدة المكثف والمحتوية على الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الأمان والحماية والملفات النحاسية						



			ستون	٦٠	<p>standard coils والمرآح ودارة الطاقة والتحكم بالإضافة لكافة العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة ويغلاف خارجي من النوع الثقيل والمعالج ضد عوامل الطقس لتركب فوق سطح المبنى أو على الجدران الجانبية.</p> <p>- الوحدة الداخلية من النوع الذي يعلق على الجدار وذات ديكور أنيق وحسب إرشادات المهندس والمحتوية على ملفات التبريد المرآح ومصرف للماء المكثف بالإضافة إلى صمامات الأمان والحماية والمكثفات الكهربائية والفلاتر قابله للتنظيف</p> <p>- القواعد المصنوعة من زوايا الحديد الثقيل والمناسبة لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون مدهونة مع تركيب موانع اهتزاز يشمل أيضا الحملات وقواعد التعليق المناسبة لأجزاء الوحدة الداخلية.</p> <p>- تمديدات شبكة المواسير النحاسية للتوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مع العزل لهذه المواسير حسب المواصفات المعمول بها مع تغليف العزل بالشريط اللاصق ويصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية الوحدة الداخلية والحفر والقص في الجدران بشكل اسطواني بالمعدات المناسبة لذلك إن تطلب الأمر وإعادة وإصلاح الوضع كما كان عليه وتثبيت المواسير بصورة جيدة.</p>	
--	--	--	------	----	---	--



Component & Specification

Component & Specification		
سجل تجاري وغايات الشركة ورخصة مهن مطابقة لبنود العطاء		
CAPACITY (BTU/ h) طن 1.5	Cooling	$\geq (18000)$
	Heating	$\geq (18000)$
Operating temperature	mode	Cooling Heating
	Indoor unit	$(18)C^{\circ} - (30)C^{\circ}$ $(18)C^{\circ} - (30)C^{\circ}$
	Outdoor unit	$(18)C^{\circ} - (50)C^{\circ}$ $(-7)C^{\circ} - (30)C^{\circ}$
Compressor type	Rotary -inverter	
Fan speed	(3) & Auto	
Timer	On/ Off (24) Hours.	
Filter	Available	
Noise level	$\leq (60)$ db(A) (Indoor unit)	
	$\leq (70)$ db(A) (Outdoor unit)	
Wireless Remote control (LCD).		
Corrosion resistance outer casing.		
Adjustable thermostat.		
Rated voltage	AC $\geq (220)V / (50)Hz$	
The copper pipe	$\geq (5)m.$	
The height of drain hose is (25) cm from the ground & must be suitable fixed at the wall.		
All of electrical connections from the main electrical source to the inner Outer unit must be a (3x2.5) mm flexible round cable in a PVC trunk at inner Pipe for the outer installation with a thermal magnetic circuit breaker (25) amp. On the electrical panel & installation another thermal magnetic circuit breaker (20) amp. Near the inner unit		
Warranty	Compressor	(5) Year.
	Other parts	$\geq (2)$ Year.
اسم الشركة الصليحة والموديل بلد المنشأ		
ملاحظات		

